



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Наручилац: ЈКП „НАИСУС“ НИШ
Кнегиње Љубице број 1/1, 18000 Ниш**

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - СИСТЕМ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОСТУПАК: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 19054/1-8-41

Ниш, јун 2016. година

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 19054/ од 27.05.2016. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СИСТЕМ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ**

1. Општи податци о јавној набавци	стр. 3 - 4
2. Упутство понуђача за састављање понуде	стр. 5 - 11
3. Образац понуде (Обрасци 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4)	стр. 12 - 15
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.....	стр. 16 - 22
5. Модел уговора	стр. 23 - 26
6.Образац трошкова припреме понуде	стр. 27
7. Образац изјаве о независној понуди	стр. 28
8. Изјава понуђача о поштовању обавеза	стр. 29
9.Образац структуре цена	стр. 30
10. Техничка спецификација и карактеристике	стр. 31 - 51

Укупан број страна: 51

**ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 07.07.2016. ГОДИНЕ СА
ПОЧЕТКОМ ОД 11:00 ЧАСОВА**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив адреса и интернет страница наручиоца:

Назив наручиоца: **ЈКП „Наисус“ Ниш**
Адреса наручиоца: **Књегиње Љубице 1/1**
Интернет страница наручиоца: **www.naissus.co.rs**

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су **добра – Систем за компензацију електричне енергије (ОРН: 31200000), Процењена вредност набавке је 2.500.000,00 динара без ПДВ – а.**

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. Право учешћа у поступку:

Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15).

5. Подношење понуда:

Рок за подношење понуда је 10 дана, од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока 07.07.2016. године до 10:00 часова. Ако се последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан, када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуде се подnose у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:

ЈКП „Наисус“ Ниш ул. Књегиње Љубице 1/1, са назнаком - Не отварати - Понуда за учествовање у поступку набавке мале вредности, за јавну набавку добара – Систем за компензацију електричне енергије (ЈН број 19054/1-8-41), навести назив набавке и број партије за коју се конкурише.

На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, саознаком да је поднета неблаговремено.

6. Отварање понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворати одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј. 07.07.2016. године у 11:00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ЈКП „Наисус“ Ниш, ул. Књегиње Љубице 1/1, Служба набавке, канцеларија број 9. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници

понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

7. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу ЈН у року од три дана, од дана њеног доношења.

8. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

9. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

10. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

11. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

12. Контакт особа:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова, на број телефона:

018/502 - 754 – особа за контакт Александар Јаношевић, aleksandar.janosevic@naissus.co.rs

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Предмет јавне набавке: набавка добара – Систем за компензацију електричне енергије (ЈН број 19054/1-8-41).

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 68/15).

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификацију садржану у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и наручилац, морају бити написане на српском језику.

Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити и на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

Значење израза који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3. Закона о јавним набавкама.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана, од дана отварања понуда (у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама).

Понуда се доставља у писаној форми, упакована у једној коверти и то: општа документација и понудбена документација (комерцијална понуда) у посебним фасциклама.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблагоприятном.

Понуде се достављају у запечаћеној коверти са знаком:

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – СИСТЕМ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

(ЈН број 19054/1-8-41) - НЕ ОТВАРАТИ

препорученом пошљицом или лично на адресу:

ЈКП „НАИСУС“ НИШ
Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

На коверти мора обавезно бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију (побројати партије на које се понуда односи), уколико је јавна набавка обликована по партијама. Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Детаљнија објашњења везана за подношење понуда за више партија налазе се под тачком 3. овог обрасца.

Обавезна садржина понуде:

Образац бр. 3 – образац понуде - Понуђач попуњава обрасце 3.1 и 3.2 и то посебно за сваку партију за коју конкурише (уколико је јавна набавка обликована по партијама). Понуђач је обавезан да обрасце попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац. У зависности од тога да ли се подноси заједничка, или понуда са подизвођачем, попуњавају се, потписују и печатом оверавају обрасци 3.3 или 3.4 које треба копирати по потерби.

Образац бр. 4 – услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – Понуђач попуњава упутство и доставља тражене доказе о испуњености услова из обрасца бр. 4 конкурсне документације.

Образац бр. 5 – модел уговора – Понуђач је обавезан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих података.

Образац бр. 7 – изјава о независној понуди - Понуђач је обавезан да образац попуни читко, овери печатом и потпише на прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих података

Образац бр. 8 - изјава понуђача о поштовању обавеза - Понуђач је обавезан да изјаву попуни читко, овери печатом и потпише на прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих података

Образац бр. 9 – образац структуре цене, са упутством како да се попуни – Понуђач овај образац попуњава тако што уноси тражене податке и то за категорије које чине његову продајну цену и потписује и оверава печатом исти и то посебно за сваку партију за коју конкурише (уколико је јавна набавка обликована по партијама).

Образац бр. 10 - Техничка спецификација – Понуђач попуњава техничку спецификацију и то посебно за сваку партију за коју конкурише (уколико је јавна набавка обликована по партијама). Понуђач је обавезан да читко попуни сва тражена поља у спецификацију, овери печатом и потпише на прописаном месту спецификацију, чиме потврђује тачност унетих података.

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

Уколико је јавна набавка обликована по партијама, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуде за сваку од партија треба раздвојити тако да буду у посебним фасциклама, и сместити их у једну коверту. Општу документацију (доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама) такође треба у приложити у посебној фасцикли.

4. ПОНУДЕ СА ВАРЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин, на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон, име и презиме особе за контакт.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Понуђача са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку **добара**, број јавне набавке **19054/1-8-41– Систем за компензацију електричне енергије** или

„Допуна понуде за јавну набавку **добара**, број јавне набавке **19054/1-8-41– Систем за компензацију електричне енергије** или

„Опозив понуде за јавну набавку **добара**, број јавне набавке **19054/1-8-41– Систем за компензацију електричне енергије**.

6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

7. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА ДА НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив подизвођача у обрасцу 3.3 – Подаци о подизвођачу, који се налази на страни 11. Процент укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. понуђач доставља за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одредидругачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНЦИЈЕ

Рок плаћања износи _____ дана, од дана пријема рачуна.

(не може бити краћи од 45 дана, од дана пријема рачуна).

Рок испоруке износи _____ дана, од дана позива, на месту које за то одреди наручилац.

(не дужи од 30 дана).

Гарантни рок износи _____ месеца, од дана испоруке добара.

(не може бити краћи од 24 месеца, од дана испоруке добара).

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Цене у спецификацији морају бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. Понуде са ценама исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање.

У цену морају бити укалкулисани сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, осигурања и др.

Цене искључиво доставити по назначеној јединици мере из спецификације. Уколико Понуђач понуди производ различите јединице мере од тражене, дужан је да прерачуна цену на тражену јединицу мере, а у колони напомена или на посебном папиру, ако је то потребно, доставити тачну спецификацију понуђеног производа. У супротном наручилац ће такву понуду одбити и изузети из даљег рангирања понуда као неодговарајућу.

Наручилац неће признати евентуалне рачунске грешке у спецификацији понуде, уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за партији за коју подносе понуду.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику (мејлом, факсом или поштом), тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, **најкасније пет дана, пре истека рока за подношење понуде.**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, **наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана, од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.**

12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.

Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.

Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на начин на који то наручилац захтева.

Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца, његова понуда ће се одбити као неисправна.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена .

14. ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

15. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНСЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.

Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе налази се на страни 28, конкурсне документације.

16. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 74. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 68/15) Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим **ако је примљен** од стране наручиоца **најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда**, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне неправилности, а наручилац исте није отклонио, захтев за заштиту права којом се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда у случају указивања на неправилности од старане понуђача, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком броја јавне набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије.
- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама Закона о јавним набавкама од члана 138. до члана 167.

18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен, у року од 8 дана, од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. и 2. овог члана може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац 3.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име: _____

Адреса седишта: _____

Општина: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Овлашћено лице

М.П.

Образац 3.2

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

Овом понудом Вам нудимо испоруку добара за партију:

_____ (навести број и назив партије)

за потребе ЈКП „Наисус“ Ниш, ул. Књегиње Љубице1/1, 18000 Ниш, по ценама датим у спецификацији која је саставни део ове понуде.

Понуђена цена:

Укупна јединична цена без ПДВ – а: _____ динара

Укупна јединична цена са ПДВ – ом: _____ динара

Рок испоруке износи _____ дана, од дана позива, на месту које за то одреди наручилац.
(не дужи од 30 дана).

Рок плаћања износи _____ дана, од дана пријема рачуна.
(не може бити краћи од 45 дана, од дана пријема рачуна).

Рок важења понуде износи _____ дана, од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана, од дана отварања понуда).

Гарантни рок износи _____ месеца, од дана испоруке добара.
(не може бити краћи од 24 месеца, од дана испоруке добара).

Понуду дајем

заокружити и уписати податке за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Дана _____

Понуђач _____

М.П.

Образац 3.3

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у зависности од броја подизвођача образац 3.3 треба копирати)

Пословно име: _____

Адреса седишта: _____

Општина: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Назив дела предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:

Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:

Број рачуна подизвођача и назив банке:

Напомена:

Уколико понуђач понуду подноси са више од једним подизвођачем, образац 3.3 потребно је копирати и сваки од подизвођача исти посебно попуњава.

Овлашћено лице

М.П.

Образац 3.4

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (у зависности од броја учесника у заједничкој понуди образац 3.4 треба копирати)

Пословно име: _____

Адреса седишта: _____

Општина: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Напомена:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду са другим понуђачима, овлашчени понуђач попуњава образац 3.1, а сваки од учесника у заједничкој понуди попуњава образац 3.4 који треба копирати по потреби. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Детаљнија објашњења о овом споразуму налазе се у обрасцу 2 конкурсне документације, под тачком 8.

Овлашћено лице

М.П.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. Закона о јавним набавкама, и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће:

1. Услов - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре (копија без обзира на датум издавања)

2. Услов - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (потребно је доставити два уверења, из надлежног суда и из надлежне полицијске управе, докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка од дана ажурирања листе);

4. Услов - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (потребно је доставити два уверења, докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка од дана ажурирања листе);

5. Услов – Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (овај услов није потребно испунити за предметну јавну набавку).

Доказ: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (овај доказ није потребно доставити за предметну јавну набавку).

Начин достављања доказа:

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. члан 4. Закона о јавним набавкама наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова (овај став се не односи на предметну јавну набавку).

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи неки од доказа који је придвиђен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Р. БР.	ЗА ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:	ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТ	
		ДА	НЕ
1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре (копија без обзира на датум издавања)	ДА	НЕ
2.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (потребно је доставити два уверења, из надлежног суда и из надлежне полицијске управе, докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда)	ДА	НЕ
4.	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (потребно је доставити два уверења, докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда)	ДА	НЕ
5.	Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (овај доказ није потребно доставити за предметну јавну набавку).	ДА	НЕ

Понуђач заокружује поља ДА / НЕ у зависности од тога које доказе прилаже уз понуду.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. понуђач доставља за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе од тачке 1 до 4. из Табеле 1, сходно члану 78. ЗЈН.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (члан 81. Закона о јавним набавкама).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1. Референц листа

Понуђач мора да достави референце којима потврђује да је извршио набавку и испоруку опреме за компензацију ел.енергије (сагласно техничкој спецификацији конкурсне документације предметне јавне набавке) у износу од 5.000.000,00 РСД - без ПДВ-а.

Као доказ, понуђач мора да приложи потврде купаца, о успешно изведеним испорукама опреме у последње три (3) године (2015, 2014 и 2013) у минималном укупном износу од 5.000.000,00 РСД. - без ПДВ-а.

2. Поседовање сертификата

Понуђач је у обавези да достави важеће сертификате произвођача опреме, добијених од овлашћеног сертификационог тела за серију стандарда :

ISO 9001:2008 – сертификат који дефинише Систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2004 - сертификат који дефинише Систем менаџмента заштитом животне средине

Доставити фотокопије важећих сертификата добијене од овлашћеног сертификационог тела за серију стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

3. Кадровски капацитет

Понуђач мора да има у сталном радном односу минимално 5 запослених.

Доказ се врши достављањем изјаве понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, којом понуђач под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже потребним кадровским капацитетом.

Такође доставити за лица наведена у изјави да су у радном односу код понуђача на неодређено или одређено време или да су радно ангажована код понуђача (понуђач доставља један од следећих доказа):

- Фотокопија М-А (М-3А) образац или

- Фотокопија уговора о раду или

- Фотокопија уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ њиховог ангажовања од стране понуђача.

4. Технички капацитет

Понуђач мора да поседује минимално два (2) доставна возила у власништву.

Као доказ, понуђач мора уз понуду да приложи копију саобраћајне дозволе.

5. Ауторизација произвођача

Понуђач је у обавези да уз понуду достави доказ да је ауторизован од стране произвођача опреме за набавку и испоруку опреме која је предмет јавне набавке (за ставке техничке спецификације под А, Б и В).

Уколико је доказ достављен на страном језику исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

6. Техничке карактеристике опреме

Попунити табеларне форме дате у прилогу конкурсне документације везане за техничке карактеристике опреме. Користити табеларне форме дате у конкурсној документацији, јер другачији приказ неће се признати.

Понуђачи су дужни да доставе изводе из каталога произвођача опреме која се нуди. (за ставке техничке спецификације под А, Б и В).

7. СЕ ознака опреме

Понуђач својом понудом мора да предвиди набавку и испоруку опреме за компензацију ел.енергије, реномираних произвођача што се потврђује СЕ знаком на производу.

Као доказ, понуђач мора уз понуду да достави изјаву произвођача или СЕ сертификате за опрему која је предмет јавне набавке. (за ставке техничке спецификације под А, Б и В).

8. Овлашћено представништво (техничка подршка) у Републици Србији

Као доказ, понуђач мора да достави изјаву произвођача опреме за компензацију ел.енергије која је предмет јавне набавке којом се потврђује да на територији Републике Србије постоји овлашћено представништво (техничка подршка).

Уколико је изјава достављена на страном језику исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

9. Унифицирање опреме

Ставке из техничке спецификације (под А и В) морају бити истог произвођача у циљу обезбеђивања функционалности система за компензацију ел.енергије.

Уколико понуђач нуди ставке из техничке спецификације (под А и В) различитих произвођача, понуђач мора доставити изјаве свих различитих произвођача опреме да се може обезбедити функционалност система за компензацију ел.енергије са различитом опремом која се нуди.

10. Упуства за складиштење, одржавање и монтажу опреме

Понуђачи су дужни да у конкурсној документацији доставе упуства за складиштење, одржавање и монтажу опреме (за ставке техничке спецификације под А).

Уколико су упуства достављена на страном језику иста мора бити преведен на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача.

11. Осигурање опреме

Као доказ, понуђач мора да достави изјаву произвођача опреме за компензацију ел.енергије која је предмет јавне набавке да поседује осигурање производа. (за ставке техничке спецификације под А, Б и В).

Уколико је изјава достављена на страном језику иста мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача.

12. Обука људства за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије

Понуђач је дужан да достави изјаву произвођача опреме да располаже довољним стручним и техничким капацитетом да:

- изврши обуку људства наручиоца за избор и уградњу опреме за компензацију ел.енергије,
- изда сертификат о стручној оспособљености људства које је прошло обуку за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије.

5. МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _____ између

1. _____, (у даљем тексту - продавац)

са седиштем у _____

које заступа _____

Матични број предузећа _____

ПИБ _____

Текући рачун _____

Контакт телефон _____

2. ЈКП „НАИСУС“ Ниш

са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш (у даљем тексту - купац)

које заступа директор Дејан Андрејевић, дипл. ецц.

Матични број 7211856

ПИБ 100667004

Текући рачуни 325-950080101000478-70, 160-7345-60, 105-353-37

Контакт телефон 018/502 – 754

Са:

Подизвођачима: (попуњава **Понуђач**):

1. _____

2. _____

3. _____

(назив, седиште, матични број),

Учесницима у заједничкој понуди: (попуњава **Понуђач**)

1. _____

2. _____

3. _____

(назив, седиште, матични број), са друге стране.

Основ за склапање уговора: спроведен поступак мале вредности, јавне набавке **добара – Систем за компензацију електричне енергије (ЈН број 19054/1-8-41)**.

Позиција у плану набавки 1.1.39

Број и датум одлуке о избору најповољније понуде: _____ (попуњава купац).

Понуда изабраног понуђача број _____ од _____ (попуњава купац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговарачи су сагласни да је предмет овог уговора набавка **добара – Систем за компензацију електричне енергије (ЈН број 19054/1-8-41)**, у поступку јавне набавке мале вредности, за потребе ЈКП „Наисус“ Ниш, према понуди бр. _____ од _____ (попуњава наручилац) године.

ЦЕНА ДОБАРА

Члан 2.

Уговарачи су сагласни да цена, без ПДВ - а износи _____ дин.

Цена са ПДВ - ом износи _____ дин.

Техничка спецификација са ценама је саставни део уговора.

Члан 3.

Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може поднети захтев за промену цена тек по истеку 30 дана од дана закључења уговора и то у следећим случајевима:

- уколико раст еура буде већи од 10 % у односу на средњи курс еура на дан закључења уговора, или последњег потписаног Анекса.

- поремећаја на тржишту и настанка околности које утичу на пословање продавца, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења уговора. У случају подношења захтева продавац мора писмено да приложи адекватну документацију - доказ који оправдава поднет захтев.

Писмени захтев за промену цена продавац ће доставити на сагласност ЈКП „Наисус“ Ниш.

Уколико се продавац не придржава одредби из става 2. и 3. овог члана, ЈКП „Наисус“ Ниш ће продавцу плаћати за испоручена добра по цени која је до тада важила тј., за коју постоји сагласност обе уговорне стране.

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став1. Закона о јавним набавкама.

ИСПОРУКА ДОБАРА

Члан 4.

Продавац се обавезује да ЈКП „Наисус“ Ниш испоручи добра из члана 1. овог уговора по потребама купца и у складу са изабраном понудом продавца.

Испорука добара ће се вршити на месту које одреди ЈКП „Наисус“ Ниш.

Испорука ће се вршити сукцесивно, у зависности од потреба купца.

Члан 5.

У случају да продавац не испуни своје обавезе у погледу испоруке добара из члана 1. овог уговора, ЈКП „Наисус“ Ниш има право да наплати уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.

Наплату уговорене казне ЈКП „Наисус“ Ниш ће извршити без претходног пристанка продавца, умањењем рачуна.

У случају да продавац не испоручи добра у складу са чланом 4. овог уговора, а ЈКП „Наисус“ Ниш због тога претрпи штету, продавац је дужан да ЈКП „Наисус“ Ниш у потпуности надокнади штету коју утврђује комисија ЈКП „Наисус“ Ниш.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

ЈКП „Наисус“ Ниш се обавезује да плати продавцу уговорену цену за испоручена добра, у року од 45 дана, од дана пријема рачуна.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Члан 7.

Продавац гарантује ЈКП „Наисус“ Ниш да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број _____ од _____ године (попуњава наручилац). Уколико добра не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Наисус“ Ниш, Продавац ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Наисус“ Ниш под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а најкасније 5 дана, од дана уоченог недостатка.

ПРИМОПРЕДАЈА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Члан 8.

Квантитативна и квалитативна испорука тражених добара потврђује се потписом овлашћеног лица ЈКП „Наисус“ Ниш на одговарајућем документу.

За реализацију уговора одговорано лице које је одредио наручилац.

Без обзира на потписан записник, уколико ЈКП „Наисус“ Ниш накнадно примети одређене недостатке, примењиваће се одредбе члана 7. став 3. овог Уговора.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА

Члан 9.

Овај Уговор се закључује на одређено време до 31.12.2016.године, у складу са Планом набавки, а примењује се почев од дана закључења.

Члан 10.

Уговор се може раскинути пре рока наведеном у члану 9. став 1. овог уговора уколико наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. ЈКП „Наисус“ Ниш може раскинути уговор и пре наведеног рока из става 1. овог члана, уколико се продавац не придржава одредби овог уговора, са отказним роком од 5 дана.

Члан 11.

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу добрих пословних обичаја, у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни суд у Нишу.

Члан 12.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.

Члан 13.

За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка задржава свако од уговарача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ПРОДАВАЦ

директор

КУПАЦ

**ЈКП „Наисус“ Ниш
директор**

Дејан Андрејевић, дипл. еџц.

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(овај образац није неопходно попунити)

У складу са чланом 61. и 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања обавезних услова (Службени гласник 29/13) у Обрасцу трошкова припрема понуде понуђач може приказати трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Р. бр.	Врста трошкова	Износ
1.	Трошкови израде узорака или модела	динара
2.	Трошкови прибављања средстава обезбеђења (банкарске гаранције, менице ...)	динара

На основу члана 88. став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

На основу члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

Потребно је да понуђач на посебном обрасцу, у слободној форми, затражи надокнаду трошкова у случају да се поступак обустави из разлога који су на страни наручиоца.

у _____ дана _____ 2016. године

Овлашћено лице

М.П.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Предмет јавне набавке: **Систем за компензацију електричне енергије**

Број јавне набавке: **19054/1-8-41**

Понуђач: _____

Датум: _____

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 68/15), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Давалац изјаве - овлашћено лице

Број личне карте и место издавања

Својеручни потпис

М. П.

8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15), наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗЈАВА

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Систем за компензацију електричне енергије (ЈН број 19054/1-8-41), изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

у _____ дана _____ 2016. године

Овлашћено лице

М.П.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив ставке	Укупно(дин.)
Укупно под А (Опрема за компензацију ел.енергије)	
Укупно под Б (Заштитна опрема)	
Укупно под В (Метални електро ормани)	
Укупно под Г (Прибор за ормане)	
Укупно под Д (Обука људства за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије)	
УКУПНО под А+Б+В+Г+Д	
ПДВ 20 %	
УКУПНО са ПДВ-ом	

Овлашћено лице

М.П.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач попуњава образац структуре цене за сваку партију за коју конкурише посебно. Уколико понуђач не попуни образац структуре цене, посебно за сваку партију за коју конкурише, понуда понуђача ће бити одбијена као неисправна. Образац треба копирати уколико је јавана набавка обликована по партијама.

У случају појављивања додатних категорија које оптерећују продајну цену а нису садржане у обрасцу, понуђач може у евентуалним напоменама испод обрасца дописати нове категорије са тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену продајну цену без ПДВ - а.

10. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
А	Опрема за компензацију ел.енергије			
А.1.	Кондезаторске батерије			
1	Кондензаторска батерија 2.5 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
2	Кондензаторска батерија 3 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
3	Кондензаторска батерија 4 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
4	Кондензаторска батерија 5 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
5	Кондензаторска батерија 2.5 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
6	Кондензаторска батерија 3 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
7	Кондензаторска батерија 4 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
8	Кондензаторска батерија 5 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
9	Кондензаторска батерија 2.5 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
10	Кондензаторска батерија 3 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
11	Кондензаторска батерија 4 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
12	Кондензаторска батерија 5 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
13	Кондензаторска батерија 10 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
14	Кондензаторска батерија 12.5 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
15	Кондензаторска батерија 15 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
16	Кондензаторска батерија 20 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
17	Кондензаторска батерија 25 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
18	Кондензаторска батерија 30 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
19	Кондензаторска батерија 40 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
20	Кондензаторска батерија 50 kVAr, 440V, 50Hz	КОМ.	1	
21	Кондензаторска батерија 10 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
22	Кондензаторска батерија 12.5 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
23	Кондензаторска батерија 15 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
24	Кондензаторска батерија 20 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
25	Кондензаторска батерија 25 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
26	Кондензаторска батерија 30 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
27	Кондензаторска батерија 40 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
28	Кондензаторска батерија 50 kVAr, 460V, 50Hz	КОМ.	1	
29	Кондензаторска батерија 10 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
30	Кондензаторска батерија 12.5 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
31	Кондензаторска батерија 15 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
32	Кондензаторска батерија 20 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
33	Кондензаторска батерија 25 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
34	Кондензаторска батерија 30 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
35	Кондензаторска батерија 40 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	
36	Кондензаторска батерија 50 kVAr, 480V, 50Hz	КОМ.	1	

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
А.2.	Контактори кондензаторски			
37	Контактор кондензаторски 440V/7,5kVAr – 480V/9kVAr, 230V-50HZ, 11A, 1xNO	ком.	1	
38	Контактор кондензаторски 440V/10kVAr – 480V/18kVAr, 230V-50HZ, 22A, 1xNO	ком.	1	
39	Контактор кондензаторски 440V/16kVAr – 480V/17kVAr, 230V-50HZ, 25A, 1xNO	ком.	1	
40	Контактор кондензаторски 440V/23kVAr – 480V/25kVAr, 230V-50HZ, 30A, 1xNO	ком.	1	
41	Контактор кондензаторски 440V/30kVAr – 480V/33kVAr, 230V-50HZ, 40A, 1xNO	ком.	1	
42	Контактор кондензаторски 440V/45kVAr – 480V/50kVAr, 230V-50HZ, 60A, 1xNO	ком.	1	
43	Контактор кондензаторски 440V/60kVAr – 480V/65kVAr, 230V-50HZ, 77A, 1xNO	ком.	1	
44	Контактор кондензаторски 440V/71kVAr – 480V/77kVAr, 230V-50HZ, 93A, 1xNO	ком.	1	
А.3.	Филтерске пригушнице			
45	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 5kVAr бакарна	ком.	1	
46	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 10kVAr бакарна	ком.	1	
47	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 12.5kVAr бакарна	ком.	1	
48	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 15kVAr бакарна	ком.	1	
49	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 20kVAr бакарна	ком.	1	
50	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 25kVAr бакарна	ком.	1	
51	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 30kVAr бакарна	ком.	1	
52	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 40kVAr бакарна	ком.	1	
53	Филтерска пригушница 7%-189Hz, 400V, 50Hz, 50kVAr бакарна	ком.	1	
54	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 5kVAr бакарна	ком.	1	
55	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 10kVAr бакарна	ком.	1	
56	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 12.5kVAr бакарна	ком.	1	
57	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 15kVAr бакарна	ком.	1	
58	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 20kVAr бакарна	ком.	1	
59	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 25kVAr бакарна	ком.	1	
60	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 30kVAr бакарна	ком.	1	
61	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 40kVAr бакарна	ком.	1	
62	Филтерска пригушница 14%-134Hz, 400V, 50Hz, 50kVAr бакарна	ком.	1	

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
А.4.	Регулатори фактора снаге			
63	Аутоматски регулатор фактора снаге са 6 степени регулације	ком.	1	
64	Аутоматски регулатор фактора снаге са 8 степени регулације	ком.	1	
65	Аутоматски регулатор фактора снаге са 12 степени регулације	ком.	1	
Укупно под А (Опрема за компензацију ел.енергије)				

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
Б	Заштитна опрема			
1	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 2A 690V	КОМ.	1	
2	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 4A 690V	КОМ.	1	
3	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 6A 690V	КОМ.	1	
4	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 10A 690V	КОМ.	1	
5	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 16A 690V	КОМ.	1	
6	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 20A 690V	КОМ.	1	
7	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 25A 690V	КОМ.	1	
8	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 32A 690V	КОМ.	1	
9	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 35A 690V	КОМ.	1	
10	Топљиви уметак са ударачем NV00 C gG 40A 690V	КОМ.	1	
11	Топљиви уметак са ударачем NV00 gG 50A 690V	КОМ.	1	
12	Топљиви уметак са ударачем NV00 gG 63A 690V	КОМ.	1	
13	Топљиви уметак са ударачем NV00 gG 80A 690V	КОМ.	1	
14	Топљиви уметак са ударачем NV00 gG 100A 690V	КОМ.	1	
15	Топљиви уметак са ударачем NV00 gG 125A 690V	КОМ.	1	
16	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 2A	КОМ.	1	
17	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 4A	КОМ.	1	
18	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 6A	КОМ.	1	
19	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 10A	КОМ.	1	
20	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 16A	КОМ.	1	
21	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 20A	КОМ.	1	
22	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 25A	КОМ.	1	
23	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 32A	КОМ.	1	
24	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 35A	КОМ.	1	
25	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 40A	КОМ.	1	
26	Топљиви уметак са NV 00 C gG 690V 50A	КОМ.	1	
27	Топљиви уметак са NV 00 gG 690V 63A	КОМ.	1	
28	Топљиви уметак са NV 00 gG 690V 80A	КОМ.	1	
29	Топљиви уметак са NV 00 gG 690V 100A	КОМ.	1	
30	Топљиви уметак са NV 00 gG 690V 125A	КОМ.	1	
31	Растављач-осигурач 00 3р М8-М8 160А са сигнализацијом	КОМ.	1	
32	Растављач-осигурач 000 3р М8-М8 160А	КОМ.	1	
33	Контрола прегоревања осигурача за растављач-осигурач 00 3р	КОМ.	1	

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
Б	Заштитна опрема			
34	Компактна теретна раставна склопка 16 ЗР	КОМ.	1	
35	Компактна теретна раставна склопка 25 ЗР	КОМ.	1	
36	Компактна теретна раставна склопка 40 ЗР	КОМ.	1	
37	Компактна теретна раставна склопка 63 ЗР	КОМ.	1	
38	Компактна теретна раставна склопка 80 ЗР	КОМ.	1	
39	Компактна теретна раставна склопка 100 ЗР	КОМ.	1	
40	Компактна теретна раставна склопка 125 ЗР	КОМ.	1	
41	Ручица са блокадом врата за теретну склопку до 80А	КОМ.	1	
42	Ручица са блокадом врата за теретну склопку од 100А до 125А	КОМ.	1	
43	Осовина 200mm за компактне теретне раставне склопке	КОМ.	1	
44	Теретна раставна склопка 160 ЗР	КОМ.	1	
45	Теретна раставна склопка 250 ЗР	КОМ.	1	
46	Теретна раставна склопка 400 ЗР	КОМ.	1	
47	Теретна раставна склопка 630 ЗР	КОМ.	1	
48	Теретна раставна склопка 800 ЗР	КОМ.	1	
49	Теретна раставна склопка 1000 ЗР	КОМ.	1	
50	Теретна раставна склопка 1250 ЗР	КОМ.	1	
51	Ручица са блокадом врата за теретну склопку од 160А	КОМ.	1	
52	Ручица са блокадом врата за теретну склопку од 250А до 630А	КОМ.	1	
53	Ручица са блокадом врата за теретну склопку од 630А до 1250А	КОМ.	1	
54	Осовина 200mm за теретне склопке до 630А	КОМ.	1	
55	Осовина 200mm за теретне склопке од 630А до 1250А	КОМ.	1	
Укупно под Б (Заштитна опрема)				

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
В	Метални електро ормани			
1	Електро орман димензија ВxШxД 800x400x250 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
2	Електро орман димензија ВxШxД 800x600x300 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
3	Електро орман димензија ВxШxД 800x600x400 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
4	Електро орман димензија ВxШxД 800x800x300 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
5	Електро орман димензија ВxШxД 800x800x400 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
6	Електро орман димензија ВxШxД 1000x800x300 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
7	Електро орман димензија ВxШxД 1000x800x400 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
8	Електро орман димензија ВxШxД 1000x1000x300 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
9	Електро орман димензија ВxШxД 1000x1000x400 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
10	Електро орман димензија ВxШxД 1200x1000x300 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
11	Електро орман димензија ВxШxД 1200x1000x400 mm следећих карактеристика: монтажна плоча, са једним вратима, метални, степен заштите IP 65, са бравицом и кључем	ком.	1	
Укупно под В (Метални електро ормани)				

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
Г	Прибор за ормане			
1	Неонска светиљка 18 W са прекидачем	КОМ.	1	
2	Микропрекидач за уградњу на врата ормана	КОМ.	1	
3	Термостат за вентилатор	КОМ.	1	
4	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 16m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
5	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 44m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
6	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 82m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
7	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 116m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
8	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 231m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
9	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 370m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
10	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 445m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
11	Вентилатор са филтером IP 54, проток ваздуха 560m ³ /h, називни напон 230V/AC	КОМ.	1	
12	Излазни филтер IP 54, димензија 109x109x19 mm	КОМ.	1	
13	Излазни филтер IP 54, димензија 145x145x26 mm	КОМ.	1	
14	Излазни филтер IP 54, димензија 202x202x34 mm	КОМ.	1	
15	Излазни филтер IP 54, димензија 252x252x38 mm	КОМ.	1	
16	Држач документације А4	КОМ.	1	
Укупно под Г (Прибор за ормане)				

редни број	Назив ставке	Јед. мера	Кол.	јединична цена
Д	Обука људства за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије			
1	Обука људства (за 4 особе) за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије: -Обука људства наручиоца за избор и уградњу опреме за компензацију ел.енергије, -Особе које прођу обуку морају добити сертификат произвођача опреме о стручној оспособљености за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије	ком.	1	
Укупно под Д (Обука људства за самосталну уградњу система за компензацију ел.енергије)				

УКУПНО под А+Б+В+Г+Д	
ПДВ 20 %	
УКУПНО са ПДВ-ом	

Овлашћено лице

М.П.

ПРИЛОГ
Техничке карактеристике опреме

Кондезаторске батерије

Техничке карактеристике - Кондезаторске батерије		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач кондезаторске батерије		
Ознака типа батерије		
Фреквенција	50 Hz	
Стандарди	SRPS EN 60831-1 IEC 60831-1/2 EN 60831-1/2	
Толернција капацитета	-5 / +10 %	
Температурни опсег	-25 ⁰ C ... +55 ⁰ C	
Губитак у диелектрику	≤0.2 W/kVAr	
Укупни губици	≤0.45 W/kVAr	
Дозвољена преоптерећеност	мах. напон 1,1 x Un, мах. струја 1,5 x In	
Уклопна струја	200 x In	
Класа заштите	IP 20, унутрашња монтажа	
Очекивани радни век	више од 115000 h	
Диелектрик	Метализирани полипропиленски филм, са функцијом само-опоравка	
Кућиште	Алуминијумско	
Систем искључења	Надпритисак	
Пражњење	Уграђени отпорници за пражњење	
Повезивање	Троугао	

Напомена:

Пуњење сувог кондезатора (полиуретанска смола) мора бити еколошки испитана.

Диелектрик кондезатора не сме бити пирален.

Кондезаторски контактори

Техничке карактеристике – Кондезаторски контактори		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач кондезаторских контактора		
Ознака типа кондезаторских контактора		
Монтажа	на DIN шину и на монтажну плочу	
Стандард	SRPS EN 60947-4 IEC 60947-4	
Отпорници за пред-пуњење	Уграђени отпорници за пред-пуњење	
Контролни напон	230V AC	
Називни изолациони напон U_i	690V	
Електрични век трајања	не мање од 100 000 укључења	
Број могућих укључења по сату	не мање од 120	
Категорија употребе	АС-6b	
Помоћни контакти	Мин. 1x NO	

Регулатори фактора снаге

Техничке карактеристике – Регулатори фактора снаге		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач регулатора фактора снаге		
Ознака типа регулатора фактора снаге		
Могућност мерења:	- $\cos\Phi$ индуктивни и капацитивни - међуфазни напони и струје - жељени $\cos\Phi$ - тотална хармонијска дисторзија - температура амбијента	
Називна струја I_n :	5А	
Опсег мерења струје:	0,125 до 5,5 А	
Опсег мерења напона:	195 до 460 VAC	
Подешавање фактора снаге:	0.85 индуктивно до 0.95 капацитивно	
Електрични животни век контаката:	Мин. 20 x 10 ⁶ операција	
Механички животни век контаката:	Мин. 100 x 10 ³ операција	
Стандарди:	IEC 60255-5, IEC 60255-6, IEC 60068-2-61, IEC 60068-2-6, EN 50081-1, EN 50082-2	
Радна температура:	-10 / +50 °C	
Степен заштите:	Предња страна- IP41, контакти - IP20	

Филтерске пригушнице

Техничке карактеристике – Филтерске пригушнице		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач филтерске пригушнице		
Ознака типа филтерске пригушнице		
Трофазна пригушница		
Намотаји направљени од бакра (Cu) температурни разред F (155°C) интегрисани термички осигурач		
Фактор филтрирања p 7% резонантном фреквенцијом 189Hz фревенца мреже 50Hz		
Фактор филтрирања p 14% резонантном фреквенцијом 134Hz фреквенца мреже 50Hz		
Стандарди:	IEC-60289 IEC-076	
Дозвољено преоптерећење:	Мах. 1,07 x I_n	
Топлотна изолација:	F (155°C)	
Термички разред:	90°C	
Отпорност изолације:	4kV	

Топљиви уметак са ударачем NV00 C

Техничке карактеристике – Топљиви уметак са ударачем NV00 C		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач топљивог уметка са ударачем NV00 C		
Ознака типа топљивог уметка са ударачем NV00 C		
Величина	NV 00C (NV 000)	
Називни напон	690V	
Називне струје	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35 и 40A	
Карактеристика	gG	
Стандарди	SRPS EN 60269 IEC 60269	
Прекидна моћ	већа од 50кА	
Материјал	кућиште од стеатита, контакти од бакра са превлаком од сребра	
Индикација прегоревача	ударач за активацију механичке контроле прегоревача у растављачу- осигурачу	

Топљиви уметак са ударачем NV00

Техничке карактеристике – Топљиви уметак са ударачем NV00		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач топљивог уметка са ударачем NV00		
Ознака типа топљивог уметка са ударачем NV00		
Величина	NV 00	
Називни напон	690V	
Називне струје	50, 63, 80, 100 и 125А	
Карактеристика	gG	
Стандарди	SRPS EN 60269 IEC 60269	
Прекидна моћ	већа од 50кА	
Материјал	кућиште од стеатита, контакти од бакра са превлаком од сребра	
Индикација прегоревања	ударач за активацију механичке контроле прегоревања у растављачу- осигурачу	

Топљиви уметак NV00 C

Техничке карактеристике – Топљиви уметак NV00 C		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач топљивог уметка NV00 C		
Ознака типа топљивог уметка NV00 C		
Величина	NV 00C (NV 000)	
Називни напон	690V	
Називне струје	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35,40 и 50A	
Карактеристика	gG	
Стандарди	SRPS EN 60269 IEC 60269	
Прекидна моћ	већа од 50кА	
Материјал	кућиште од стеатита, контакти од бакра са превлаком од сребра	
Индикација прегоревања	индикатор на средини керамичког тела уметка и на горњем поклопцу	
Максимална ширина топљивог уметка	22 mm	

Топљиви уметак NV00

Техничке карактеристике – Топљиви уметак NV00		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач топљивог уметка NV00		
Ознака типа топљивог уметка NV00		
Величина	NV 00	
Називни напон	690V	
Називне струје	63, 80, 100 и 125A	
Карактеристика	gG	
Стандарди	SRPS EN 60269 IEC 60269	
Прекидна моћ	већа од 50кА	
Материјал	кућиште од стеатита, контакти од бакра са превлаком од сребра	
Индикација прегоревања	идикатор на средини керамичког тела уметка и на горњем поклопцу	

Растављач -осигурач 00 3р М8-М8 160А са сигнализацијом

Техничке карактеристике – Растављач -осигурач 00 3р М8-М8 160А са сигнализацијом		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач Растављача-осигурача 00 3р М8-М8 160А са сигнализацијом		
Ознака типа Растављача-осигурача 00 3р М8-М8 160А са сигнализацијом		
Величина	NV 00	
Број полова	3р	
Распоред топлјивих уметака	хоризонтални	
Прикључци	М8 вијак	
Стандарди	SRPS EN 60947 IEC 60947	
Категорија употребе	АС22В	
Максимална снага дисипације при 690V без уметка:	мања од 3W	
Постоји могућност додавања контроле прегоревања осигурача		

Растављач-осигурач 000 Зр М8-М8 160А

Техничке карактеристике – Растављач-осигурач 000 Зр М8-М8 160А		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач Растављача-осигурача 000 Зр М8-М8 160А		
Ознака типа Растављача-осигурача 000 Зр М8-М8 160А		
Величина:	NV 000 (NV00C)	
Број полова:	Зр	
Распоред топљивих уметака:	хоризонтални	
Прикључци:	М8 вијак	
Стандарди:	SRPS EN 60947 IEC 60947	
Категорија употребе:	АС22В	
Димензије:	максимална ширина 90mm	

Компактна теретна раставна склопка

Техничке карактеристике - Компактна теретна раставна склопка		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач Компактне теретне раставне склопке		
Ознака типа Компактне теретне раставне склопке		
Број полова:	3р	
Називни изолациони напон:	800V	
Називни импулсни напон:	8кV	
Називне струје:	16, 25, 40, 63, 80, 100 и 125А	
Стандарди:	SRP EN 60947 IEC 60947	
Животни век:	мин 100 000 укључења	
Снага дисипације:	максимално 7,5W по полу	

Теретна раставна склопка

Техничке карактеристике - Теретна раставна склопка		
Захтеви наручиоца		Понуђено (попуњава понуђач)
Произвођач Теретне раставне склопке		
Ознака типа Теретне раставне склопке		
Број полова:	3р	
Називни изолациони напон:	800V	
Називни импулсни напон:	8кV	
Називне струје:	160, 250, 400, 630, 800, 1000 и 1250А	
Стандарди:	SRP EN 60947 IEC 60947	
Животни век:	мин 3 000 укључења	
Снага дисипације:	максимално 80 W по полу	