

Питање и одговор:

Заинтересовано лице је дана 21. 09. 2016. године, у вези јавне набавке број ЈН 10757/1 – 1 - 07, која се односи на набавку **добара - Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже**, поставило следеће питање:

Питање:

1. „Приликом прегледа конкурсне документације увидели смо, да у опису за ставке од 2.1 до 2.6 пише, да се траже спољне мере ПП коругованих канализационих цеви. Обзиром да су у досадашњим набавкама тражене и испоручиване цеви са дефинисаним унутрашњим пречником (ID 300, ID 400, ID 500 ...), питамо Вас, да ли поменуте цеви треба да буду унутрашњег или спољашњег називног пречника поменутих промера?“

Одговор:

1. *У Парији 8, напред поменуте ЈН, под тачком 2, од подтачке 2.1 до 2.6, наведене цеви у техничкој спецификацији су спољашњег називног пречника поменутих промера“.*

Комисија за спровођење предметне ЈН