

Питања и одговори:

Заинтересовано лице је дана 06. 02. 2017. године, у вези јавне набавке број ЈН 50916/1 – 1 - 21, која се односи на набавку Електо ормане са пумпним агрегатима, поставило следећа питања:

Питање број 1:

„У измењеној тендерској документацији ЈН број 50916/1 – 1 – 21 од 30.01.2017.године, на страни 46., за утопни пумпни агрегат типа 2, за ЦС Бабушница, у ставци II. 10 Обавезна висина воденог стуба од доње плоче резервоара за несметан рад пумпних агрегата, дат је следећи податак: „не већа од 2,2м“.

Обиласком ЦС и у дискусији која је вођена на састанку после обиласка истих, наведено је, да је резервоар у ЦС Бабушница јединствен и да ће и пумпе веће снаге и пумпе мање снаге, црпети воду из истог резервоара. Како је за пумпе веће снаге, пумпне агрегате типа 1, поменута вредност/податак дат са границом до 3м, молимо Вас , да још једном размотрите висину воденог стуба за агрегат типа 2 и повећате граничну вредност у циљу лакше уградње пумпног агрегата и његовог несамосталног – сигурног рада“.

Одговор:

Биће измењена конкурсна документација.

Висина воденог стуба за пумпни агрегат тип 2 не већа од 2,5 м.

у Нишу,

08.02.2017.године

ЈКП „НАИСУС“ Ниш

Службеник за јавне набавке

Миомир Стаменковић