

Питање и одговор:

Заинтересовано лице је дана 13. 02. 2017. године, у вези јавне набавке број ЈН 50916/1 – 1 - 21, која се односи на набавку Електо ормане са пумпним агрегатима, поставило следеће питање:

Поштовани,

На страни 97 - задњи став пише: "Потисни прикључак на постољном делу предвидети на ДН 200 (мм), са његовим осним растојањем од горње плоче квадратног прстена од 350 (мм).

Питање: „Постоји ли могућност да потисни прикључак бунарске пумпе остане исти као код постојеће пумпе уз наравно измењене односно тражене карактеристике нове пумпе“?

**Одговор:**

***Потисни прикључак бунарске пумпе може да остане исти.***

у Нишу,

14.02.2017.године

ЈКП „НАИСУС“ Ниш

Службеник за јавне набавке

Миомир Стаменковић