

Питања и одговори:

Заинтересовано лице је дана 22. 02. 2017. године, у вези јавне набавке број ЈН 50916/1 – 1 - 21, која се односи на набавку Електо ормана са пумпним агрегатима, поставило следећа питања:

1). „На страни 102 конкурсне документацији „технички опис- ПС Бабушница-ПК Беле воде- машински део у првом пасусу стоји: „У склопу ПС Бабушница потребно је на местима постојећих пумпних агрегата Типа БП250-4, снаге Н=110кЊ, извршити анкерисање и монтажу два нова пумпна агрегата бунарског типа или УТОПНИХ ХОРИЗОНТАЛНИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА...“

Питање: „Приликом обиласка и састанка са Вама саопштили сте да у варијанти са утопним пумпним агрегатима они морају да буду у вертикалном извођењу са плаштом произвођача пумпи, па Вас молимо за писмено изјашњење“?

Одговор:

„У варијанти са утопним пумпним агрегатима они морају бити у вертикалном извођењу са плаштом произвођача пумпи“.

**у Нишу,
23.02.2017.године**

**ЈКП „Наисус“
Службеник за јавне набавке**

Миомир Стаменковић