

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку добара – Пумпе на електромоторни погон (ЈН број 49680/1-8-69) у поступку јавне набавке мале вредности**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

**Питање:**

Da li u vrednosti za napor pumpe (napor pumpe 111 m i 101,5 m) su ukljucene vrednosti usisnog pritiska ( 0,9 – 1,3 bar) ili ne? Molimo vas da potvrdite;

**Одговор:**

Радне тачке су дате са нултим напором.

**Питање:**

Smatram da trazene radne tacke pumpe treba da budu: Q=4,0 l/s i H=111 m; i Q=5,5 l/s i H=101,5 m? Molimo vas da potvrdite!

**Одговор:**

Радне тачке пумпе су Q=4,0 l/s на H=111 m; и Q=5,5 l/s на H=101,5 m

**Питање:**

S obzirom da se trazi vertikalna pumpa, molimo vas da nam date tacan crtez od mesta gde bi se montirala ova pumpa, sa svim potrebnim dimenzijama

**Одговор:**

ЈН се односи на набавку добара. Монтажу вршимо сами, као и реконструкцију цевних веза према пумпном агрегату који нам буде испоручен. Сходно томе не сматрамо да су вам ови подаци неопходни за учешће у поступку ЈН.

За комисију  
Службеник јавних набавки



Стевановић Жарко