

**Наручилац:** ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш  
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  
Редни број јавне набавке 17977/1-08-17

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку добра  
Регулациони вентили протока воде (ЈН број 17977/1-08-17)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

**1. Питање:**

На основу члана 63 став 2: ЗЈН, потенцијални понуђач у законском року, од наручиоца тражи додатна појашњења, предлоге и одговоре у вези конкурсне документације:

**Питање број 1**

Да ли можете дати процесне параметре: P1, P2, протока за тражене вентиле?

**Питање број 2**

Проточна карактеристика је истопроцентна или линеарна?

**Питање број 3**

Како је у документацији наведена Kv и пречник седишта који је карактеристика једног произвођача, да ли је дозвољено понудити еквивалентну опрему која ће се разликовати по Kv за  $\pm 5\%$ , односно стандардну изведбу другог произвођача ( нпр... за DN25 Kv=9,6 и пречник седишта је 20mm или 25 mm, за DN80 Kv је 90или 100)?

**Питање број 4**

Како су тражени вентили да одговарају Ашта погону +Le 12 који имају навој М 12x1.5 mm, да ли можемо понудити стандардни навој на вретену вентила и спојницу прилагођену вашем погону (М 20x1.5 mm / М 12x1,5 mm )

**Одговори:**

- 1.Притисак испред вентила P1 = 6,5 до 7,5 бара, Притисак иза вентила P2 је слободно истицање воде кроз исти називни пречник са вентилом.
2. Проточна карактеристика је истопроцентна.
3. Дозвољено је понудити еквивалентну опрему, са параметрима којефицијента протока-Kv и пречника седишта који не одступају драстично, а дефинисани су карактеристикама понуђеног произвођача.
4. Како већ имамо наведене погоне који ће бити враћени на новим вентилима, ваша обавеза је да понудите везне елементе који то омогућују.

Комисија за јавну набавку  
број 17977/1-08-17

У Нишу, дана 29.05.2019. године