

PITANJE I ODGOVOR NA PITANJE 1

Pitanje:

Ovim putem Vas kontaktiram vezano za predmet javne nabavke „21350/1-8-29 nabavka dobara – Mjerač protoka“, pregledom tehničke specifikacije uočeno je da se traži da mjerilo protoka može mjeriti brzine do 20 m/s što se nikada ne pojavljuje u praksi a može biti eliminacijski faktor za ostale proizvođače opreme u ovom tenderu, stoga nas zanima da li je prihvatljivo da mjerilo protoka može mjeriti brzine do 12 m/s?

Pregledom tehničke specifikacije uočeno je da nedostaje jedan od bitnijih podataka a to je točnost uređaja za prečnike DN50-DN1200, da li je potrebno da bude bolja od 1% od očitane vrijednosti?

Odgovor:

Opseg brzine nije postavljen kako bi se favorizovao bilo koji proizvođač merne opreme već iz razloga sigurnosti kod eventualnih potreba za merenjima gde se mogu pojaviti brzine u tom opsegu

Što se tiče tačnosti uređaja u napomeni je dato da prikaz merenja za brzine treba da bude na 3 decimale, a za protok na 2 decimale čime je definisana očekivana tačnost I ispod 1%.