

PITANJA I ODGOVORI 2

Pitanja:

1. Tehnička specifikacija konkursne dokumentacije sadrži 57. stavki. Stavka 56. ne postoji, koji je razlog?
2. Stavka broj 1. tehničke specifikacije ne sadrži jasno objašnjenje da li merno-razvodni orman sadrži brojilo električne energije? Ukoliko sadrži, da li postoje preporuke u tehničkim uslovima nadležne Elektrodistribucije za njegovu ugradnju?
3. Za pumpnu stanicu Vrežina naveli ste da postoji PLC uređaj Siemens 1200. Molim Vas navedite o kom modelu iz te serije se radi.
4. Za pumpnu stanicu Vrežina naveli ste da Vi isporučujete frekventni regulator. Molim Vas navedite ko je proizvođač frekventnog regulatora.
5. U tehničkoj specifikaciji postoje stavke koje opisuju elektro ormene. Molimo Vas navedite na kojim lokacijama se ormani ugrađuju.

Odgovori:

1. U pitanju je tehnička greška. Specifikacija ima 56. stavki.
2. Stavku br. 1. iz tehničke specifikacije ponuđač samo isporučuje Naručiocu. U pitanju je merno razvodni orman, bez brojila električne energije.
3. U pitanju je PLC Siemens S7 1200 serije 1214 DC/DC/DC.
4. U pitanju je frekventni regulator proizvođača Schneider electric.
5. Elektro ormani iz tehničke specifikacije se ugrađuju na lokacijama pumpnih stanica Komren i Supovac.