

**Наручилац:** ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш  
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  
Редни број јавне набавке 32010/1-1-34

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку добра  
Заштитна ограда (ЈН број 32010/1-1-34)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

**Питање:**

На страници број 5 конкурсне документације наведено је: „- Пластифицирана жица зелене боје.”

Да ли се овај навод односи на боју панела и стубова или се овај податак односи на то да Вам је потребна пластифицирана жица у зеленој боји?

Или се овај навод односи на то да Вам је потребна пластифицирана бодљикава жица у зелену боју?

Уколико Вам је потребна додатно пластифицирана жица молим наведите пречник потребне жице и потребну количину.

**Одговор:**

Наведена недоумица у конкурсној документацији везана за „Пластифицирану жицу зелене боје” односи се на панеле заштитне ограде, тј панели морају бити заштићени методом пластифицирања, односно жица мора бити пресвучена танким слојем заштитне пластике зелене боје. Минимална дебљина жице од 4мм односи се на жицу која није пластифицирана.

Пластифицирање се не односи на бодљикаву жицу већ иста, како је и у техничкој спецификацији наведено, мора бити поцинкована.

Комисија за јавну набавку  
Број 32010/1-1-34

У Нишу, дана 20.09.2019. године