

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш

Редни број јавне набавке **35609/1-01-39**

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку услуга Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања - (ЈН 35609/1-01-39)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

Питања:

Поштовани,

обраћамо Вам се у вези ЈН бр. 35609/1-01-39 са питањима:

1. Колика је укупна снага постојеће котларнице?
2. Да ли снага новопроектваних котлова треба да буде једнака или већа од постојеће котларнице?
3. Да ли постоји могућност обилазка локације пре подношења понуде?

Одговори:

1. У постојећој котларници су инсталирана 3 котла снаге по 400 kW.
2. Не планира се повећање укупне снаге котларнице.
3. Наручилац ће потенцијалним понуђачима омогућити обилазак локације на њихов захтев. Потенцијални понуђачи који желе да изврше обилазак локације дужни су доставе захтев за обилазак локације електронском поштом на адресе: milica.ilic@naissus.co.rs, dragana.stankovic@naissus.co.rs, и javnenabavke@naissus.co.rs.

Комисија за ЈН бр. 35609/1-01-39