

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш
Редни број јавне набавке 41133/1-1-45

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за отворени поступак јавне набавке добара Хидранти (ЈН број 41133/1-1-45)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

Питање:

Указујемо на нетачност, неправилност, у Вашем одговору.
Сходно чл.13 „Правилника..о хидрантској мрежи“ (СГРС бр.3/18), Ви вршите набавку хидраната који се уграђују на инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара.

Одговор:

На наведене неправилности, заинтересовано лице је већ указивало, а наручилац дао одговор у питањима и одговорима објављеним 13.12.2019 под шифром 2583768. Наручилац врши набавку подземних хидраната због замене неисправних и уградње нових хидраната на водоводну мрежу по пројекту. Пројектовани хидранти имају основну сврху испирања изграђене водоводне мреже. С обзиром на наведено Наручилац остаје при Техничким спецификацијама датим у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку
Број 41133/1-1-45

У Нишу, дана 20.12.2019. године