

PITANJE I ODGOVOR NA PITANJE

Pitanje:

Molim Vas da nam date pojašnjenje za JN 46819/1-8-72 Vakumski prekidači i rastavljači

1. U poziji br. 1 se traži zaštitni rele SEPAM 20 ili odgovarajući
 - Za funkcionalnost traženog relea potrebni su trafoi. Da potrebne trafoe isporučujemo uz rele ili obezbeđuje naručilac?

Odgovor:

Da, potrebni su trafoi za povezivanje na zaštitni prekostrujni uređaj, što je i definisano kroz tehničke karakteristike tehničke specifikacije stavke 1: „Strujni senzori za merenje i napajanje“.

Potrebno je da ponuđač obezbedi i ugradi iste za svaku fazu to jest svaki vakumski prekidač posebno.