

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш
Редни број јавне набавке: **46836/1-1-53**
Датум 14.02.2020. године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 46836/1-1-53
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, обликовану у 14
(четрнаест) партија

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 1

1. У делу конкурсне документације - **II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл., на страни 7/89**, мења се део:

„Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да достави:

1) Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике понуђеног добра (важи за све партије).

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, означи маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије. Каталог и односно изводи из каталога морају бити преведени на српски језик, а понуђач је у обавези да сваку страну каталога или извода из каталога потпише и печата, чиме потврђује тачност достављених података.

За партију 1.1.4.2 Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром:

- 1) Извештаје о испитивању Огрлица за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цеви према важећем стандардима СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.
- 2) Извештаје о испитивању здравствене исправности огрлица за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.

За партију 1.1.4.11 Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи:

- 1) Извештаје о испитивању поцинкованог и месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и неповратних вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.

- 2) Извештаје о испитивању здравствене исправности месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и неповратних вентила, и дихтунга издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.

Напомена:

Горе наведене извештаје о испитивању није потребно достављати за плетенице у лоју, графитне плетенице и кудељу у власу.

За партију 1.1.4.12 Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили:

- 1) Извештаје о испитивању ваздушних вентила, МДК комада, хватача нечистоће и неповратних вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.
- 2) Извештаје о испитивању здравствене исправности ваздушних вентила, МДК комада, хватача нечистоће и неповратних вентила издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.

За партију 1.1.4.14 Ливени фазонски комади:

- 1) Извештаје о испитивању ливених фазонских комада према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.
- 2) Извештаје о испитивању здравствене исправности ливених фазонских комада издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.“

тако да после извршене измене гласи:

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да достави:

1) Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике понуђеног добра (важи за све партије).

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, означи маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије. Каталог односно изводи из каталога морају бити преведени на српски језик, а понуђач је у обавези да сваку страну каталога или извода из каталога потпише и печатира, чиме потврђује тачност достављених података.

За партију 1.1.4.2 - Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром:

1) Извештај о испитивању узорак "огрлице за LC, ACC", према важећем стандарду SRPS EN 12266-1 мин за NP 10 бара , издате од домаћих акредитованих лабораторија , не старија од 3 (три) године , од датума предвиђених за отварање понуда.

2) Извештај је о испитивању здравствене исправности "огрлице за LC, ACC" издате од домаћих акредитованих лабораторија не старија од 3 (три) године , од датума предвиђеног за отварање понуда .

3) Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорак понуђених огрлица за LC, ACC, сервис вентила и ISO спојница , према важећем SRPS EN ISO 2808 , тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона) и извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227 , (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије) оба издата од домаћих акредитованих лабораторија , не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке , или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене огрлице за LC, ACC, сервис вентила и ISO спојница – да су у складу са RAL – GZ 622, издат од "Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима " , (немачка скраћеница GSK "Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz") проверљив на званичном сајту.

За партију 1.1.4.11 - Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи:

1) Извештаје о испитивању поцинкованог и месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и неповратних вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.

2) Извештаје о испитивању здравствене исправности месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и неповратних вентила, и дихтунга издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда.

Напомена:

Горе наведене извештаје о испитивању није потребно достављати за плетенице у лоју, графитне плетенице и кудељу у власу.

За партију 1.1.4.12 - Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили:

1) Извештај о испитивању узорака "ваздушни вентили , МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили", према важећем стандарду SRPS EN 12266-1 мин за NP 10 бара , издате од домаћих акредитованих лабораторија , не старија од 3 (три) године , од датума предвиђених за отварање понуда.

2) Извештај је о испитивању здравствене исправности огрлице за ваздушни вентили , МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили, издате од домаћих акредитованих лабораторија не старија од 3 (три) године , од датума предвиђеног за отварање понуда .

3) Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених ваздушних вентила , МДК, хватача нечистоће, неповратних вентила, према важећем SRPS EN ISO 2808 , тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона) и извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227 , (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије) оба издата од домаћих акредитованих лабораторија , не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке , или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене ваздушне вентиле , МДК, хватаче нечистоћа, неповратних вентила – да су у складу са RAL – GZ 622, издат од "Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима " , (немачка скраћеница GSK "Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz") проверљив на званичном сајту.

За партију 1.1.4.14 - Ливени фазонски комади:

1) Извештај о испитивању узорака ливених фазонских комада Т, FFR, FF, N, Q, X, Е-KS, F-KS, ЕU и F, према важећем стандарду SRPS EN 12266-1 мин за NP 10 бара , издате од домаћих акредитованих лабораторија , не старија од 3 (три) године , од датума предвиђених за отварање понуда.

2) Извештај је о испитивању здравствене исправности ливених фазонских комада издате од домаћих акредитованих лабораторија не старија од 3 (три) године , од датума предвиђеног за отварање понуда .

3) Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених ливеногвоздених фазонских комада Т ,FFR,FF,N,Q,X, Е-KS, F-KS, ЕU и F, "према важећем SRPS EN ISO 2808 , тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона)" и извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227 , (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије) оба издата од домаћих акредитованих лабораторија , не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке , или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене фазонске комаде – да су у складу са RAL – GZ 622, издат од „Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима „ , (немачка скраћеница GSK "Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz") проверљив на званичном сајту.

2. У делу конкурсне документације – **V - Обрасци који чине саставни део понуде, за Партију 14 – Ливени фазонски комади у обрасцу - Образац V-II - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, под бројем VII - F – КОМАД, бришу се позиције 144, 145, 146.**

Сагласно наведеном, биће објављена и Измењена конкурсна документација.

Комисија за јавну набавку
број **46836/1-1-53**