

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш
Редни број јавне набавке: 11194/1-1-04

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку - Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже (ЈН број 11194/1-1-04)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

1. Питање:

Примењујући чл.63 ЗЈН обраћамо се са Захтевом за давање додатних информација и обавештења везаних за припремањем понуде јавне набавке бр.ЈН бр. 11194/1-1-04:

Партија 1.1.21.13. Ливене цеви

Питање 1. Да ли је неопходно да се достави наведени извештај ЕН ИСО 2808 и ЕН ИСО 9227, или може да се достави сертификат ЕН 545:2010 који је Европски признати стандард за дуктилне цеви?

Такође би хтели да нагласимо да дебљина слоја епоксидне заштите на цевима не прелази 120 -180 микрона, самим тим извештај за дебљину епоксидне заштите нису потребни.

1. Одговор:

У складу са питањем потенцијалног понуђача биће извршена измена конкурсне документације.

У Нишу, 07.04.2020. године

Комисија за јавну набавку бр. 11194/1-1-04