

**Наручилац:** ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш  
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  
Редни број јавне набавке: **17676/1-1-20**  
Датум 24.09.2020. године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 17676/1-1-20**  
**Електро ормани са опремом за управљање радом пумпних станица**  
обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације

**ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 1**

У делу конкурсне документације **V - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,**

**Партија 1.1.8.1 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице ниског притиска фабрике воде „Медијана“** на страни 19, у опису ставке 4 мења се

1.1.8.1 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице ниског притиска фабрике воде „Медијана“							
р б р	Назив ставке	произв ођач	јед мере	ко л	Јединичн а цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ- ом
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Излазни филтер IP 54 димензија 320x320 mm		ком.	2			

те сада гласи

1.1.8.1 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице ниског притиска фабрике воде „Медијана“							
р б р	Назив ставке	произв ођач	јед мере	ко л	Јединичн а цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ- ом
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 320x320 mm, 370 m3/h		ком.	2			

Партија 1.1.8.2 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станица „Белопаначка“ и „Горица“ на страни 24,25 и 26, у опису ставке 12,18, 20, 24, 25 и 29 мења се

**1.1.8.2 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станица „Белопаначка“ и „ Горица“**

**Спецификација опреме**

р бр	Назив ставке	произвођач	јед мере	ко л	Јединич на цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Грејач ормана 45 W са прикључном клемом		ком.	2			
18	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 252x252 mm		ком.	2			
20	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 202x202 mm		ком.	1			
24	Сигнална сијалица Ф 22, са лед диодом 230 V		ком.	22			
25	Тастер, дупли, 230 VAC , (зелено/црвено, I/O), комплет са помоћним контактима за уградњу на врата ормана, IP 67		ком.	4			
29	Помоћни контакт INO за компактни прекидач 230 V, 6 A		ком.	2			

те сада гласи:

**1.1.8.2 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станица „Белопаначка“ и „ Горица“**

**Спецификација опреме**

р бр	Назив ставке	произвођач	јед мере	ко л	Јединич на цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Грејач ормана 45 W са прикључном клемом, 230VAC, IP20		ком.	2			
18	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 252x252 mm, 116 m3/h		ком.	2			
20	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 202x202 mm, 82 m3/h		ком.	1			
24	Сигнална сијалица Ф 22, са лед диодом 230 V, IP 65		ком.	22			
25	Тастер, дупли, 230 VAC , (зелено/црвено, I/O), комплет са помоћним контактима за уградњу на врата ормана, IP 67,INO+INC		ком.	4			
29	Помоћни контакт ICO за компактни прекидач		ком.	2			

230 V, 6 A						
------------	--	--	--	--	--	--

Партија - 1.1.8.3 - Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице „Крупац“ на страни 35, у опису ставке 17 и 18, мења се

**1.1.8.3 - Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице „Крупац“**

р бр	Назив ставке	прои звођ ач	јед мере	ко л	Јединичн а цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ- ом
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Сигнална сијалица Ф 22, са лед диодом 230 V		ком.	50			
18	Тастер, дупли, 230 VAC , (зелено/црвено, I/O), комплет са помоћним контактима за уградњу на врата ормана, IP 67		ком.	6			

те сада гласи:

**1.1.8.3 - Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице „Крупац“**

р бр	Назив ставке	прои звођ ач	јед мере	ко л	Јединичн а цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ- ом
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Сигнална сијалица Ф 22, са лед диодом 230 V, IP65		ком.	50			
18	Тастер, дупли, 230 VAC , (зелено/црвено, I/O), комплет са помоћним контактима за уградњу на врата ормана, IP 67, 1NO+1NC		ком.	6			

Комисија за јавну набавку  
број 17676/1-1-20