

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш
Редни број јавне набавке: **17676/1-1-20**
Датум 21.09.2020. године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 17676/1-1-20
Електро ормани са опремом за управљање радом пумпних станица
обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 1

У делу конкурсне документације V - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,

Партија 1.1.8.1 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице ниског притиска фабрике воде „Медијана“ на страни 19, у опису ставке 3 и 4 мења се

1.1.8.1 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице ниског притиска фабрике воде „Медијана“							
р б р	Назив ставке	произв ођач	јед мере	ко л	Јединичн а цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Вентилатор са филтером IP 54, димензија 320x320 mm, 370 m3/h		КОМ.	2			
4	Излазни филтер IP 54 димензија 320x320 mm		КОМ.	2			

те сада гласи

1.1.8.1 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице ниског притиска фабрике воде „Медијана“							
р б р	Назив ставке	произв ођач	јед мере	ко л	Јединичн а цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Вентилатор са филтером IP 54, максимална димензија 320x320 mm, 370 m3/h		КОМ.	2			
4	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 320x320 mm		КОМ.	2			

Партија 1.1.8.2 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станица „Белопаначка“ и „Горица“ на страни 24 и 25, у опису ставке 17,18, 19 и 20 мења се

1.1.8.2 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станица „Белопаначка“ и „Горица“

Спецификација опреме

р бр	Назив ставке	произв ођач	јед мере	ко л	Јединич на цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Вентилатор са филтером IP 54, димензија 252x252 mm, 231 m3/h		ком.	2			
18	Излазни филтер IP 54 димензија 252x252 mm		ком.	2			
19	Вентилатор са филтером IP 54, димензија 202x202 mm, 82 m3/h		ком.	1			
20	Излазни филтер IP 54 димензија 202x202 mm		ком.	1			

те сада гласи:

1.1.8.2 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станица „Белопаначка“ и „Горица“

Спецификација опреме

р бр	Назив ставке	произв ођач	јед мере	ко л	Јединич на цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Вентилатор са филтером IP 54, максимална димензија 252x252 mm, 231 m3/h		ком.	2			
18	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 252x252 mm		ком.	2			
19	Вентилатор са филтером IP 54, максимална димензија 202x202 mm, 82 m3/h		ком.	1			
20	Излазни филтер IP 54 максимална димензија 202x202 mm		ком.	1			

У делу конкурсне документације **VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** на страни 89 „Јавна набавка је обликована у пет партија и покреће се за три партије и то: три, четири и пет“ те сада гласи „Јавна набавка је обликована у пет партија и покреће се за све партије“.

У свим осталим деловима конкурсна документација остаје неизмењена.

Сагласно томе, Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
број 17676/1-1-20