

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш
Редни број јавне набавке 17676/1-1-20

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку
добра Електро ормани са опремом за управљање радом пумпних станица (ЈН број
17676/1-1-20)

1.1.8.3 - Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице „Крупац

Питање:

Да ли би на позицији бр. 1 партије 1.1.8.3 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице „Крупац“ био прихватљив софт сатртер номиналне струје 470А, уместо наведених 480А, који је такође предвиђен за погон мотора 250kW?

Одговор:

Не, морате испоштовати тражене техничке захтеве

Комисија за јавну набавку
број 17676/1-1-20