

**Наручилац:** ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш  
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  
Редни број јавне набавке 18154/1-8-56

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку добара Електро опрема, партија 1.1.9.1 – Фреквентни регулаторни и софт стартери, ПЛЦ уређаји и додатна опрема и 1.1.9.2 – Електро опрема и прибор за мерење потрошње електричне енергије (ЈН број 18154/1-8-56)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

**1. Питање:**

Партија 1. позиција 3 орман - да ли се мисли да орман треба нудити са двоструким вратима ( лево и десно крило ) или са двоструким левим и десним крилом?

Да ли је преносиво постоље одвојиви део ормана ( независтан ) са монтираним Л провилама по угловима и са монтираним точкићима ?

Да ли је дозвољена толеранција у димензијама ормана ( до 10 % ) ?

**Одговор:**

Орман треба да буде са једним крилом-вратима али двоструким-дуплим.

Постоље мора бити монтажано-демонтажно са точкићима ради монтаже и демонтаже на орман. Орман треба испоручити у целини са постољем и точкићима.

Димензије ормана морају се испоштовати није дозвољено никакво одступање у димензијама ормана.

Комисија за јавну набавку  
Број 18154/1-8-56

У Нишу, дана 30.10.2020. године