

PITANJE I ODGOVOR NA PITANJE

Pitanje:

Kao potencijani učesnik u JN, prema saznanjima koja imamo, na tržištu ne postoji gasni generator navedene snage kao celine sa traženim sertifikatom.

Imajući u vidu navedenu činjenicu, molimo naručioca za dodatnim pojašnjenjem traženog uslova: da li je dozvoljeno da se prilože uverenja koja se odnose na pojedinačne gasne generatore koji čine kaskadu?

Odgovor:

U projektnom zadatku u delu 1. Izrada projektno tehničke dokumentacije stoji da treba predvideti kondenzacijski sistem izrađen od 3 toplotna elementa (gasna kotla) spojena u bateriju ukupne MINIMALNE snage 1290 KW ILI VIŠE.

Shodno tome **dozvoljeno** je dostavljanje sertifikata gasnog generatora kao celine ili sertifikata pojedinačnih gasnih generatora koji čine kaskadu.